

# 宝鸡钛业股份有限公司中央空调购置及更新采购公告

(采购编号 SBB2023160)

一、项目名称：宝鸡钛业股份有限公司关于 中央空调购置及更新 采购公告

二、采购项目内容、规模及概况：项目 1：铸件材料公司中央空调购置及更新  
项目 2：实验中心超净实验室中央空调更新

三、资金来源信息：自筹资金

四、监督部门名称：宝钛集团有限公司纪委综合室

五、供应商的资格能力要求：

承揽方为中华人民共和国境内注册的法人，为具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，承揽方为制造商或授权代理商，营业执照需具有建筑类通风系统工程范围，并具有相关业绩。

六、本项目不接受联合体响应

七、公告内容：

(一) 采购内容及技术要求：

项目 1、铸件材料公司中央空调购置及更新：

- (1) 要求达到温度控制要求的空间区域：制模间共 320 平方。
- (2) 温度要求： $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 。
- (3) 湿度要求：相对湿度 58%，正负 5%。
- (4) 空气洁净要求：1000 级。
- (5) 梯度变化要求：1-1.5 级。
- (6) 能效等级：二级或二级以上。
- (7) 组空风机采用变频控制系统。
- (8) 车间气流组织要求。
- (9) 旧空调机组及其附属装置的拆除。

项目 2：超净实验室专用中央空调室外风冷机组、净风模块及中央空调更新：

- (1) 拆除原空调、净化机组已旧老化的电气线路，重新布线。
- (2) 购置并更换 2 台中央空调内室外机，并在原有屋面条件有一定的局限性（保留现有设备雨棚及骨架）的条件下，确保设备科学铺排安装满足运行要求。
- (3) 功能段保持原有初效段、混合段、空调段、加热段、风机段、检修段、中效段、出风段设检修门，方便维护检修；
- (4) 空调内机需要集成安装在净化机组内部，无纺布袋式初中效过滤器的中间；空调内机参与新风进风口模拟量控制的电动阀门，调节风量压力变化，确保新风量（3600-4000） $\text{m}^3/\text{h}$ ，回风量（5000-8000） $\text{m}^3/\text{h}$ ，进风口处设防蚊虫纱网，方便清扫，回风口处设有模拟量电动调节阀。

(5) 为满足风量和温度控制，需要将主送风机、电加热全部更换。

(二) 报名及采购文件获取方式：

(1) 报名及采购文件工本费缴纳时间：自 2023 年 12 月 5 日 17 时 00 分 00 秒至到 2023 年 12 月 10 日 17 时 00 分 00 秒，收到汇款并在报名截止日后 1 个工作日，以电子邮件形式发送采购文件。

(2) 采购文件售价：500 元/份，售后不退（报名单位从基本帐户汇款至宝鸡钛业股份有限公司并备注：采购编号、名称的采购文件工本费）。汇款帐号：2603021909022104788

开户行：工行宝鸡高新大道支行

(3) 报名确认信息（以下信息以电子邮件发送，发送后需电话确认）：

A. 参加采购项目编号及名称、报名公司名称、联系人及方式请标注在邮件正文；

B. 供应商银行基本账户信息及开票信息。

C. 公司简介及业绩（电子版）以附件形式发送。（不接受超大附件）

(4) 报名联系人：刘女士 电话&传真：0917—3382130 电子邮箱：sbb@baoti.com

(5) 技术洽谈联系人：娄小红 电话 0917-3382130

(三) 未尽事宜联系宝鸡钛业股份有限公司资产设备部 刘女士

八、响应文件递交时间：2023 年 12 月 19 日 14 时 00 分 00 秒

递交方式：纸质文件递交

邮寄地址：陕西省宝鸡市渭滨区高新大道 88 号宝钛办公楼 15 楼资产设备部。

九、实施会时间及地点：

实施会时间：2023 年 12 月 19 日 14 时 00 分 00 秒

实施会地点：宝钛办公楼 15 楼会议室

采购项目负责人： (签字)

采购单位：宝鸡钛业股份有限公司资产设备部